



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Нижегородской области**

603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-11-00, факс. 200-11-70 (код - 831),
e-mail: info@mchs.nnov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-11-00, факс. 200-11-70 (код - 831),
e-mail: info@mchs.nnov.ru

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Лысковскому муниципальному округу**

Нижегородская область, г. Лысково, ул. Горького, д. 10 А, тел. 8(83149) 5-39-10,
e-mail: ondpr-lyskovo@nnov.52.mchs.gov.ru

«21» февраля 2022 г., 13 час. 00 мин. №21
(дата и время составления акта)

606210, Нижегородская область, г. Лысково, ул. Горького, д. 10 А

**Акт выездной проверки
плановой
(плановой / внеплановой)**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки № 21 от 07.02.2022 года, учётный № проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 52220061000200996153.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:
осуществления федерального государственного надзора за выполнением требований пожарной безопасности, реестровый номер в ФРГУ 10001495160.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Медведевой Натальей Александровной – начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Лысковскому муниципальному округу – главным государственным инспектором Лысковского муниципального округа Нижегородской области по пожарному надзору.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов

свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:
производственных объектов (зданий, сооружений, территории)

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

606228, обл. Нижегородская область, Лысковский район, с. Берендеевка, ул. Центральная, д 21.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Берендеевская основная школа, ИНН 5222013240, ОГРН 1025200941435, юридический адрес: 606210, Нижегородская область, Лысковский район, с. Берендеевка, ул. Центральная, д 21

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

С «17» февраля 2022 года, 10 час. 00 мин.

по «21» февраля 2022 года, 13 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

1 рабочий дней

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с "17" февраля 2022 г., 10 час. 00 мин.

по "17" февраля 2022 г., 12 час. 00 мин.

по месту: 606228, обл. Нижегородская область, Лысковский район, с. Берендеевка, ул. Центральная, д 21.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 17.02.2022 года.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и

сведения:

1. Распорядительные документы:

- 1) Документы, удостоверяющие личность законного представителя юридического лица;
- 2) Сведения о должностных лицах, уполномоченных на участие в проведении проверки.

2. По выполнению обязательных требований пожарной безопасности:

1) Документы, подтверждающие право пользования объектом защиты, подлежащим проверке;

2) Утвержденная инструкция о мерах пожарной безопасности, в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

3) Программы вводного и первичного противопожарных инструктажей, журнал(ы) учёта инструктажей по пожарной безопасности, перечень работников, подлежащих обучению пожарно-техническому минимуму, документы, подтверждающие обучение пожарно-техническому минимуму (протоколы проверки знаний);

4) Распорядительные документы, возлагающие ответственность на должностных лиц за соблюдение и обеспечение пожарной безопасности на территории, в зданиях и сооружениях, а также за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения на объектах организации;

5) Документы, подтверждающие проведение практических тренировок в зданиях с массовым пребыванием людей (50 и более человек);

6) Документы, утверждающие порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений, а также соответствующий акт проведенных работ;

7) Техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (паспорта, проекты, акты испытаний и т.п.);

8) Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, а также инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты;

9) Паспорта на огнетушители;

10) Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты с отражением в нем информации о результатах (при наличии соответствующих систем, оборудования, средств обеспечения пожарной безопасности):

- проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности;

- проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений;

- периодичности осмотра, учета наличия, и сроков перезарядки огнетушителей.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено:

Выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности: **да**

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований в области пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативного правового акта, требования которого нарушены	Сведения о факте устранения нарушений, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)
1	2	3	4

Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:		
1.	На объекте не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) или их замены в установленном порядке при эксплуатации сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком).	п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»
2.	Места установки ручных пожарных извещателей не обозначены соответствующими знаками пожарной безопасности («Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики»).	п. 36 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»; прил. К ГОСТ 12.4.026-2015.
3.	Руководителем организации не утвержден регламент технического обслуживания и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, СПИ ПАК «Стрелец-Мониторинг»).	п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».
4.	Светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской.	п. 37 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».
5.	На объекте выбор типа огнетушителей не осуществляется в соответствии с приложением N 1.	п. 397 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 4.1.1. СП 9.13130.2009.

12. К настоящему акту прилагаются

- 1) Бланк учета проведения противопожарного инструктажа с работниками объекта в рамках проведения мероприятия по контролю;
- 2) Акт практической тренировки по отработке планов эвакуации людей в случае пожара;
- 3) Протокол осмотра от 17.02.2022 года.
- 4) Предписание об устранении нарушений обязательных требований в области пожарной безопасности от 21.02.2022 № 21/1,3

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Начальник отделения надзорной
деятельности и профилактической работы
по Лысковскому муниципальному округу
подполковник внутренней службы
Медведева Н.А.



(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку) _____ (ПОДПИСЬ)

Медведева Наталья Александровна – начальник ОНД и ПР по Лысковскому муниципальному округу УНД и ПР Главного управления МЧС России по Нижегородской области, телефон: (83149) 5-39-10, E-mail: ondpr-lyskovo@nnov.52.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

с актом выездной проверки ознакомлен(а):

Нечаева Марина Леонидовна директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Берендеевская основная школа

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с актом выездной проверки)

«14» часов «00» минут «21» февраля 2022 г. ✓

(ПОДПИСЬ)

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

акт внеплановой выездной проверки направлен в электронном виде на адрес электронной почты:

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)