

«Утверждаю»

директор МБОУ Берендеевской
основной школы

М.Л. Нечаева



«Утверждаю»
директор МБОУ
основной школы

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

«Утверждаю»

директор МБОУ

основной школы

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

№ _____
№ _____
Ивановский район Нижегородской области
Нижегородской области
свободная школа № 2 г.Иречкаво
муниципальное бюджетное учреждение
Нижегородской области
Иречкаво муниципальное образование

I. Краткая характеристика объекта

Наименование органа (организации), который предоставляет услуги:

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Берендеевская основная школа**

Адрес объекта:

**606241 Нижегородская область, Лысковский район, с.Берендеевка,
ул.Центральная, д.21**

Сведения об объекте:

Отдельно стоящее здание 2 этажей, ___ кв.м.

Часть здания ___ - _ этажей (или помещение на _- _этаже), _ - _ кв.м.

Наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв.м.

Основание для пользования объектом:

оперативное управление _____
(оперативное управление, аренда, безвозмездное пользование и др.)

Адрес места нахождения организации:

**606241 Нижегородская область, Лысковский район, с.Берендеевка, ул.
Центральная, д. 21**

Форма собственности: **государственная**

Административно-территориальная подведомственность: **муниципальная**

Наименование и адрес вышестоящей организации, другие координаты
**Управление образования и молодежной политики администрации
Лысковского муниципального округа, г.Лысково, ул.Ленина, д.23**

2.Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности - **образование**

Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **57 чел+16(д/с)**

Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте**

Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **дети от 1,5 до 15 лет**

Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*

Наименование предоставляемых услуг:

**реализация общеобразовательных программ дошкольного, начального
общего, основного общего образования**

Численность детей-инвалидов в образовательной организации:
 с нарушением опорно-двигательного аппарата 1;
 инвалиды-колясочники 0;
 инвалиды по зрению 0;
 инвалиды по слуху 0.

Форма оказания услуг детям-инвалидам/численность детей-инвалидов:
 инклюзивное образование 7
 на дому 1
 дистанционно 0
 другое 0

3. Оценка состояния и имеющихся в обеспечении условий его доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния уровня доступности и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта (соблюдено «+»/ не соблюдено «-»/ не требуется «*»)
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	-
2	Сменные кресла-коляски	-
3	Адаптированные лифты	-
4	Поручни	-
5	Пандусы	-
6	Подъемные платформы(аппарели)	-
7	Раздвижные двери	-
8	Доступные входные группы	-
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	-
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	-
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимой для беспрепятственного доступа к объектам инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	-
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации-звуковой	-

	информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации-знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации-зрительной информацией	-
14	Иные	-

4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемых услуг	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг (обеспечено «+»/ не обеспечено «-»/ не требуется=)
1	Наличие при входе на объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	+
2	Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов и др.	+
3	Проведение инструктирования сотрудников, предоставляющих услуги населения, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	+
4	Наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	+
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта образовательной организации	-

6	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	-
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	-
8	Обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа о её специальном обучении, выданного по форме и в порядке, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ	-
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	-
10	Адаптация официального сайта для лиц с нарушениями зрения (слабовидящих)	+
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	-
12	иные	

5. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации

№ п/п	Мероприятия, необходимые для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении их доступности для инвалидов	Объем расходов (тыс. рублей)	Сроки выполнения
1	2	3	4
1.	1. Обеспечить систему средств информационной поддержки на всем пути движения (установить указатели направления движения к доступному входу в здание).		до 01.01.2022 г.
2.	1. Наружная лестница должна иметь поручни с обеих сторон, на высоте 0,9м при ширине лестницы на основном входе в здание 4,0 м и более необходимо дополнительно		до 01.09.2023 г.

	<p>предусмотреть разделительные поручни, завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3м.</p> <p>2. Пандус, дублирующий наружную лестницу должен иметь поручни с двух сторон на высоте 0,9 м и 0,7 м расстояние между ними поручнями должно быть в пределах 0,9 – 1,0 м.</p> <p>3. предусмотреть высоту порога двери входной наружной, который не будет превышать 1,4 см.</p>		
3.	<p>1. Лестницу внутреннюю в зону оказания услуги оборудовать поручнями с обеих сторон.</p> <p>2. На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил предусмотреть рельефные обозначения этажей.</p> <p>3. Предусмотреть тактильные напольные указатели за 60 см перед лестницей вверху и внизу, применить различный по цвету материал ступеней.</p> <p>4. Предусмотреть наличие подъемника, дублирующего внутреннюю лестницу. Свободное пространство перед подъемными платформами должно составлять не менее 1,6x1,6 м.</p>		2026 г.
4.	<p>1. В помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для обучающихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для обучающихся, передвигающихся в кресле-коляске – выделить 1-2 первых стола в ряду у дверей проёма.</p>		2022 г.
5.	<p>1. У дверей санитарно-гигиенического помещения следует предусмотреть специальный знак (в том числе рельефный) на высоте 1,35 м, оборудовать доступную кабину системой тревожной сигнализации,</p>		2028 г.

	обеспечиваю связь с помещением постоянного дежурного персонала. 2. В универсальной кабине следует предусмотреть установку откидных опорных поручней.		
--	---	--	--